

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878
15 priedas

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
TERITORINIS SKYRIUS
NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

(data) _____ Nr. _____

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____
(Pavedimo data, Nr.)

Patikrinimo pobūdis: planinis, neplaninis (nereikalingą išbraukti) _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____
(adresas, objekto pavadinimas)

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1. Darbuotojų kvalifikacija ir atestavimas					
1.1.	Ar naftos ir naftos produktų terminalą eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? (AT 3 p.)				
1.2.	Ar naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (EOJIEDATA 35 p.)				
2. Bendrieji reikalavimai					
2.1.	Ar ūkio subjekto pateikti talpyklos techniniai dokumentai, kuriuose				

	<p>turi būti nurodyta talpyklos paskirtis, pagrindiniai techniniai parametrai ir leidžiamų joje saugoti medžiagų sąrašas, naudojimo instrukcija su brėžiniais ir schemomis, reikalingomis saugiam talpyklos naudojimui ir priežiūrai atlikti, talpyklos sumontavimo (statybos) jos naudojimo vietoje (statinio) projektas? (LPMSBTPT 5.2 p.)</p>				
2.2.	<p>Ar ūkio subjektas pateikė talpyklos priežiūros žurnalą? (LPMSBTPT 5.3 p.)</p>				
2.3.	<p>Ar ūkio subjektas pateikė įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos (toliau vadinama – įgaliota įstaiga) išvadą, kad talpykla, nurodyta šių Taisyklių 6 ir 12 punktuose, saugi naudoti (po įrenginio patikrinimo) (LPMSBTPT 5.5 p.)</p>				
2.4.	<p>Ar ūkio subjektas pateikė nurodytos šių Taisyklių 7 punkte, registravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre pažymėjimą (po įrenginio užregistravimo) (LPMSBTPT 5.6 p.)</p>				
2.5.	<p>Ar ūkio subjektas sudaręs sutartį dėl talpyklos techninės būklės tikrinimo su viena jo paties pasirinkta įgaliota įstaiga (LPMSBTPT 6.1 p.)</p>				

2.6.	<p>Ar ūkio subjektas Talpyklų savininkas nuolatinę priežiūrą atlieka, vadovaudamasis gamintojo pateiktais talpyklos techniniais dokumentais, šiomis Taisyklėmis ir jų priede nurodytais teisės aktais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą, pavojingų medžiagų saugojimą ir statinių priežiūrą.</p>				
	<p>Šią priežiūrą talpyklos savininkas gali atlikti savo jėgomis, kai turi reikiamą kvalifikaciją ar reikiamos kvalifikacijos personalą, arba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, nuolatinę priežiūrą pagal sutartį perduoti juridiniam asmeniui, kuris nuo 2008 m. liepos 1 d. privalo turėti nustatyta tvarka išduotą licenciją atlikti nuolatinę stacionariųjų talpyklų priežiūrą, išskyrus energetikos įrenginius, kurių nuolatinę priežiūrą atlieka juridiniai asmenys, turintys galiojantį atestatą vykdyti energetikos įrenginių eksploatavimą? (LPMSBTPT 10 p.)</p>				
2.7.	<p>Ar ūkio subjektas užtikrina talpyklos priežiūros žurnalo pildymą, kuriame chronologine tvarka turi būti fiksuojamos avarijos, gedimai, korpuso ir vamzdynų pažeidimai, ilgalaikės (šių Taisyklių 13.4.4 punktas) prastovos, atlikti nuolatinės priežiūros veiksmai (apžiūros, patikrinimai, bandymai, remontai ir kt.) ir kita su talpyklos</p>				

	naudojimu susijusi informacija? (LPMSBTPT 11.3 p.)				
2.8.	Ar ūkio subjektas atlieka Talpyklų techninės būklės patikrinimus vadovaudamasis Taisyklių nurodytais terminais? (LPMSBTPT 13; 13.1; 13.2; 13.3; 13.3.1; 13.3.2 p.)				
3. Statinių naudojimo priežiūra					
3.1.	Ar statinio naudotojas paskyręs statinio techninį prižiūrėtoją ūkio būdu arba sutarties pagrindu? (TET 86 p.)				
3.2.	Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai pagrindinių statinių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? (TET 67.1 p.)				
3.3.	Ar vykdant statinio techninę priežiūrą atliekami nuolatiniai stebėjimai, atliekamos sezoninės bendrosios, periodinės, specializuotos ir neeilinės apžiūros? (TET 131 p.)				
3.4.	Ar kai statinio periodinių stebėjimų metu atskleidžiami eksploataavimo taisyklių pažeidimai, surašomi aktai, kuriuose nurodomi eksploataavimo trūkumai, statybinių konstrukcijų defektai, priemonės trūkumams ar defektams pašalinti ir jų įvykdymo terminai? (TET 139.2 p.)				
3.5.	Ar vykdant statinio sezonines ir neeilines apžiūras surašomi aktai, pažymint juose rastus trūkumus, defektus, pavojingas deformacijas ir priemones nustatytu laiku jiems pašalinti? (TET 139.3 p.)				
3.6.	Ar yra statinio techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? (TET 42.12 p.)				

3.7.	Ar statinio techniniame pase (apskaitos kortelėje) nurodomos statinio techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo? (TET 141 p.)				
3.8.	Ar yra statinio techninės priežiūros žurnalas ir jame fiksuojama naudojamų statinių ir jų konstrukcijų techninė būklė? (TET 144 p.)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. [LPMSBTPT](#) – Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės;
2. [EOIĘDATA](#) – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas;
3. [AT](#) – Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės;
4. [TET](#) – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma pažeidžiant šio patikrinimo akto _____ punkte (-uose) nurodyto (-tų) teisės akto (-tų) nuostatos (-tų) reikalavimą (-mus).

Veikla vykdoma nepažeidžiant šiame patikrinimo akte nurodytų teisės aktų nuostatų reikalavimų.

(VERT pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Susipažinau:

(Ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)