

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  
2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878  
2 priedas

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA  
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS  
TERITORINIS SKYRIUS  
6/10 kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

(data) \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: \_\_\_\_\_  
(Pavedimo data, Nr.)

Patikrinimo pobūdis: planinis, neplaninis (nereikalingą išbraukti) \_\_\_\_\_

Patikrinimo data ir laikas: nuo \_\_\_\_\_ iki \_\_\_\_\_

Patikrinimo vieta (objektas): \_\_\_\_\_  
(adresas, objekto pavadinimas)

Tikrinamas subjektas: \_\_\_\_\_  
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

| Eil. Nr.   | Teisės akto reikalavimas  | Įvertinimas |    |                          | Pastabos |
|--|---|-------------|----|--------------------------|----------|
|  |   | taip        | ne | neaktualu/<br>netikrinta |          |
|  |   | x           | x  | x                        |          |
| <b>1. Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestavimas</b>      |   |             |    |                          |          |
| 1.1  | Ar įmonė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą galiojantį eksploatavimo atestatą, leidžiantį užsiimti energetikos renginių eksploatavimo veikla?<br>( <a href="#">AT</a> 3 p.)       |             |    |                          |          |
| <b>2. Energetikos objektus, įrenginius eksploatuojančių darbuotojų atestavimas</b> |   |             |    |                          |          |
| 2.1  | Ar energetikos įmonėje yra atestuotas vadovas, ar jo pavaduotojas, ar vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už energetikos įrenginių eksploatavimą ir jų techninę saugą? ( <a href="#">EOIĮEDATA</a> 6 p.) |             |    |                          |          |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 2.2 | Ar įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas atitinkamos kvalifikacijos energetikos darbuotojas, atsakingas už įmonės, jos filialo, padalinio ar atskiro objekto energetikos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą? ( <a href="#">TET</a> 58 p.)   |  |  |  |  |
| 2.3 | Ar atestuoti energetikos darbuotojai? ( <a href="#">EOIJEDATA</a> 7 p.)   |  |  |  |  |
| 2.4 | Ar energetikos įmonėje sudaryti atestuojamų energetikos darbuotojų pareigybių (pozicijų) sąrašai? ( <a href="#">EOIJEDATA</a> 14.1 p.)  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ar energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, ne rečiau kaip kas 5 metus tobulina kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinų valandų paskaitų? ( <a href="#">EOIJEDATA</a> 20 p.) |  |  |  |  |
| 2.6 | Ar energetikos įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, nustatęs sąrašą energetikos darbuotojų kategorijų (pareigybių), kurias užimantys asmenys privalo periodiškai kelti savo kvalifikaciją? ( <a href="#">EOIJEDATA</a> 21 p.)  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ar energetikos darbuotojai, vadovaujantis iš anksto parengtomis kvalifikacijos tobulinimo programomis, tobulina savo kvalifikaciją energetikos įmonėje arba atitinkamose mokymo įstaigose ne mažiau kaip 16 akademinų valandų per 3 metus? ( <a href="#">EOIJEDATA</a> 21 p.)   |  |  |  |  |
| 2.8 | Ar energetikos įmonės turi įmonės patvirtintą tvarką, jei atestuoja savo įmonės energetikos   |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   | darbuotojus, eksploatuojančius energetikos įrenginius? ( <a href="#">EOIJEDATA</a> 25 p.)  |  |  |  |  |
| 2.9   | Ar atestuotiesiems energetikos darbuotojams išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas? ( <a href="#">EOIJEDATA</a> 27 p.)  |  |  |  |  |
| 2.10  | Ar energetikos darbuotojai atestuojami nustatytu periodiškumu (inžinerinės kategorijos - ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus, darbininkų kategorijų - ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus)? ( <a href="#">EOIJEDATA</a> 30 p.) |  |  |  |  |
| <b>3.Saugos reikalavimų laikymasis eksploatuojant energetikos (elektros) įrenginius</b> |  |  |  |  |  |
| 3.1   | Ar elektrotechniniai darbuotojai aprūpinti būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ( <a href="#">SEEIT</a> 8 p.)   |  |  |  |  |
| 3.2   | Ar tikrinimo metu atjungtose OL įvykdytos visos atjungimų ir įžeminimų operacijos? ( <a href="#">SEEIT</a> VII skyrius, II poskyris)   |  |  |  |  |
| <b>4.Energetikos (elektros) objektų, įrenginių eksploatavimas</b>                       |  |  |  |  |  |
| 4.1   | Ar parengtos eksploatuojamų elektros įrenginių eksploatavimo instrukcijos arba reglamentai? ( <a href="#">TET</a> 42.16 p.)  |  |  |  |  |
| 4.2   | Ar sudarytos OL eksploatacinės schemas? ( <a href="#">TET</a> 42.14 p.)  |  |  |  |  |
| 4.3   | Ar sunumeruotos OL atramos? ( <a href="#">ELIIT</a> 316 p.)  |  |  |  |  |
| 4.4   | Ar OL laidai sujungiami jungiamaisiais gnybtais? ( <a href="#">ELIIT</a> 236 p.)   |  |  |  |  |
| 4.5   | Ar eksploatavimo metu OL padaryti pakeitimai iškart pažymimi schemose ir brėžiniuose? ( <a href="#">TET</a> 65 p.)   |  |  |  |  |
| 4.6   | Ar tvarkomi OL atramų nuolatiniai ženklai, numatyti norminiuose teisės aktuose? ( <a href="#">TET</a> 1132.3 p.)   |  |  |  |  |
| <b>4.1 Energetikos (elektros) objektų, įrenginių technologinis valdymas:</b>            |  |  |  |  |  |
| 4.1.1   | Ar tikrinimo metu, operatyvinius perjungimus vykdančiam  |  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   | personalui suteiktos operatyvinio personalo teisės? ( <a href="#">TET 1546 p.</a> )   |  |  |  |  |
| <b>4.2 Energetikos (elektros) objektų, įrenginių techninė priežiūra</b> |   |  |  |  |  |
| 4.2.1   | Ar atliekamos periodinės eksploatuojamų OL apžiūros ir duomenys surašomi apžiūrų lapeliuose arba fiksuojami duomenų sistemoje? ( <a href="#">TET 1133 p.</a> )  |  |  |  |  |
| 4.2.2   | Ar defektų registravimo sistemoje, nustatytu laiku, pašalinami OL defektai? ( <a href="#">TET 1138 p.</a> )   |  |  |  |  |
| 4.2.3   | Ar iš OL proskynų periodiškai iškertami krūmai ir apgenėjamos šalia jų augančių medžių šakos nustatytame proskynų plotyje? ( <a href="#">TET 1129 p.</a> )  |  |  |  |  |
| 4.2.4   | Ar išlaikomi mažiausi leistini atstumai nuo OL labiausiai atlenktų kraštinių laidų iki medžių vainikų? ( <a href="#">ELIIT 387.4 p.</a> ir <a href="#">388 p.</a> )   |  |  |  |  |
| 4.2.5   | Ar išlaikomi mažiausi leistini horizontalūs atstumai nuo labiausiai atlenktų kraštinių OL laidų iki statinių? ( <a href="#">ELIIT 395 p.</a> )  |  |  |  |  |
| 4.2.6   | Ar išlaikomi OL vertikalūs atstumai sankirtose? ( <a href="#">TET 1137.3 p.</a> )   |  |  |  |  |
| 4.2.7   | Ar OL apžiūrų metu nustatoma atramų, pamatų, laidų, trosų, izoliatorių ir armatūros būklė ir duomenys surašomi apžiūrų lapeliuose arba fiksuojami duomenų sistemoje? ( <a href="#">TET 1136.2 p.</a> )      |  |  |  |  |
| 4.2.8   | Ar OL apžiūrų metu tikrinama metalinių ir gelžbetoninių atramų bei traversų antikorozinė danga ir duomenys surašomi apžiūrų lapeliuose arba fiksuojami duomenų sistemoje? ( <a href="#">TET 1137.1 p.</a> ) |  |  |  |  |
| 4.2.9   | Ar OL apžiūrų metu tikrinami atotampų įtempimai? ( <a href="#">TET 1137.6 p.</a> )  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 4.2.10   | Ar tikrinami gelžbetonių atramų ir ramsčių įskilimai, įlinkiai ir gelžbetonio suirimas ( <a href="#">EIBNAA</a> 582 p.)   |  |  |  |  |
| 4.2.11   | Ar plieninės apsauginės kelio atitvarų sistemos ir vielinių aptvarų ir metalinių tvorų dalis po oro linija įžemintos ne didesne kaip 30 Ω varža? ( <a href="#">EIJBT</a> 271p.) |  |  |  |  |
| <b>4.3 Energetikos (elektros) objektų, įrenginių remontas</b>            |   |  |  |  |  |
| 4.3.1  | Ar sudaryti daugiamečiai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? ( <a href="#">TET</a> 67.1 p.)  |  |  |  |  |
| 4.3.2  | Ar atliekamas techninis įvertinimas po remonto darbų užbaigimo? ( <a href="#">TET</a> 70 p.)  |  |  |  |  |
| <b>4.4 Energetikos (elektros) objektų, įrenginių bandymai, matavimai</b> |   |  |  |  |  |
| 4.4.1  | Ar matuojama OL įžemintuvų varža ir pildomos matavimo ataskaitos ar protokolai? ( <a href="#">TET</a> 1217 p.)  |  |  |  |  |
| 4.4.2  | Ar tikrinami OL atramų įžemintuvai, atkasant gruntą ir pildomi apžiūrų aktai? ( <a href="#">TET</a> 1218 p.)  |  |  |  |  |

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. [SEEJT](#) – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2. [AT](#) – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. [ELIIT](#) – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
4. [TET](#) – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
5. [EOIIEDATA](#) – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
6. [EIBNAA](#) – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;
7. [EIJBT](#) – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22.

**Patikrinimo išvada:**

Veikla vykdoma pažeidžiant šio patikrinimo akto \_\_\_\_\_ punkte (-uose) nurodyto (-tų) teisės akto (-tų) nuostatos (-tų) reikalavimą (-mus).

Veikla vykdoma nepažeidžiant šiame patikrinimo akte nurodytų teisės aktų nuostatų reikalavimų.

\_\_\_\_\_  
(VERT pareigūno pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

**Susipažinau:**

\_\_\_\_\_  
(Ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)