

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878
33 priedas

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
TERITORINIS SKYRIUS
SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ SANDĖLIO EKSPLOATAVIMO IR
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

(data) _____ Nr. _____

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____ (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____
(Pavedimo data, Nr.)

Patikrinimo pobūdis: planinis, neplaninis (nereikalingą išbraukti) _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____
(adresas, objekto pavadinimas)

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
		x	x	x	
1. Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio (toliau – dujų balionų sandėlis) eksploatavimas:					
1.1.	Ar dujų balionų sandėlyje suprojektuota ir įrengta natūrali arba mechaninė vėdinimo sistema, užtikrinanti triskartinį oro pasikeitimą sandėlyje per valandą? (SNDJET 253 p.)				
1.2.	Ar dujų balionų sandėliavimo, dujų balionų sandėlių naudojimo tvarka nustatyta sandėlių naudojimo instrukcijoje? (SNDJET 254 p.)				
1.3.	Ar dujų balionų sandėlyje, dujų balionų sandėlio apsaugos zonoje yra pirminės gaisro gesinimo priemonės bei iškabinti saugos				

	ženklai ir užrašai, draudžiantys naudoti atvirą ugnį ir rūkyti? (SNDJET 255 p.)				
1.4.	Ar sandėliuojami dujų balionai apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių? (SNDJET 256 p.)				
1.5.	Ar dujų balionų sandėlio grindys iš medžiagų, kurios nesukelia kibirkšties? (SNDJET 257 p.)				
1.6.	Ar pripildyti dujų balionai dujų balionų sandėlyje sandėliuojami atskirai nuo tuščių? (SNDJET 259 p.)				
1.7.	Ar pripildyti ir tušti dujų balionai sandėliuojami su aklėmis? (SNDJET 260 p.)				
1.8.	Ar įrengta aikštelė išleisti suskystintas naftos dujas iš nesandarių dujų balionų? (SNDJET 262 p.)				
1.9.	Ar netvarkingi (nesandarūs) dujų balionai atitinkamai pažymėti ir laikomi atskirai? (SNDJET 263 p.)				
1.10.	Ar dujų balionų sandėlyje (jei jame vykdomas dujų balionų pardavimas dujų vartotojams) yra ne žemesnės kaip trečios tikslumo klasės svarstyklės dujų balionams pasverti? (SNDJET 264 p.)				
1.11.	Ar dujų balionų sandėlyje nelaikomos kitos degios medžiagos, deguonies balionai ir kiti daiktai? (SNDJET 266 p.)				
2. Dujų balionų sandėlių eksploatuojančių asmenų atestavimas					
2.1.	Ar dujų balionų sandėlių eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? (SNDJET 34 p.)				
3. Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas					
3.1.	Ar užtikrintas avarijų ir sutrikimų lokalizavimas ir likvidavimas buitinių dujų vartotojų				

	įrenginiuose, kuriems įmonė tiekia (parduoda) dujas? (SNDIET 371, 373 p.)				
3.2.	Ar sudaryta sutartis su kitais juridiniais asmenimis, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti avarijų lokalizavimo ir likvidavimo dujų ūkyje darbus. (SNDIET 374 p.)				
3.3.	Ar parengtos avarinės grupės kvalifikuotų darbuotojų pareiginės instrukcijos? (SNDIET 376, 377 p.)				
3.4.	Ar avarinė tarnyba ar grupė aprūpinta transporto, ryšio, saugos priemonėmis, prietaisais, įrankiais, mechanizmais, įrenginiais, operatyvine, eksploataavimo, technine dokumentacija, reikalinga galimoms avarijoms lokalizuoti ir likviduoti? (SNDIET 383, 384 p.)				
3.5.	Ar tarnybos ar avarinės grupės kvalifikuotų darbuotojų materialinių ir techninių priemonių, techninės ir operatyvinės dokumentacijos sąrašas ir nuostatai patvirtinti avarinės tarnybos ar grupės savininko? (SNDIET 382 p.)				
3.6.	Ar pranešimai (paraiškos) apie avarines situacijas registruojami žurnale? (SNDIET 389 p.)				
3.7.	Ar avarinius remonto darbus atliekantiems darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo praktiniai mokymai? (SNDIET 395 p.)				
3.8.	Ar avarinė tarnyba turi nemokamą telefono numerį? (SNDIET 385 p.)				
4. Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka					

4.1	Ar statinio naudotojas paskyręs statinio techninį prižiūrėtoją ūkio būdu arba sutarties pagrindu? (SI 48 str. 1 dalis)				
4.2	Ar vykdant statinio techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? (SI 48 str. 5 dalies 1 p.)				
4.3	Ar vykdant statinio techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? (SI 48 str. 5 dalies 3 p.)				
4.4	Ar yra statinio techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? (SI 50 str. 1 dalis)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. [SNDJET](#) – Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277; Suvestinė redakcija nuo 2018-11-01;
2. [SI](#) – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma pažeidžiant šio patikrinimo akto _____ punkte (-uose) nurodyto (-tų) teisės akto (-tų) nuostatos (-tų) reikalavimą (-mus).

Veikla vykdoma nepažeidžiant šiame patikrinimo akte nurodytų teisės aktų nuostatų reikalavimų.

(VERT pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Susipažinau:

(Ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)