

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  
2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878  
34 priedas

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA  
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS  
TERITORINIS SKYRIUS  
SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ (SND) DEGALINĖS EKSPLOATAVIMO IR  
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

(data) \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: \_\_\_\_\_ (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: \_\_\_\_\_  
(Pavedimo data, Nr.)

Patikrinimo pobūdis: planinis, neplaninis (nereikalingą išbraukti) \_\_\_\_\_

Patikrinimo data ir laikas: nuo \_\_\_\_\_ iki \_\_\_\_\_

Patikrinimo vieta (objektas): \_\_\_\_\_  
(adresas, objekto pavadinimas)

Tikrinamas subjektas: \_\_\_\_\_  
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
<b>1. Bendrieji reikalavimai:</b>					
1.1.	Ar iš degalinės eksploatuojančios įmonės personalo paskirti nustatyta tvarka atestuoti asmenys, atsakingi už dujų, elektros, šilumos sistemų ar įrenginių bei statinių priežiūrą? ( <a href="#">DIET</a> 29 p.)				
1.2.	Ar parengti ir patvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymai? ( <a href="#">DIET</a> 29 p.)				
1.3.	Ar parengtos ir patvirtintos degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos su pridėtomis prižiūrimų įrenginių technologinėmis schemomis?				

	( <a href="#">DIJET</a> 30 p.)				
1.4.	Ar patvirtintas privalomų turėti instrukcijų sąrašas? ( <a href="#">DIJET</a> 30 p.)				
1.5.	Ar degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos peržiūrimos ir prireikus koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus, papildžius galiojančius norminius teisės aktus? ( <a href="#">DIJET</a> 31 p.)				
1.6.	Ar degalinės įrenginių sudedamosios dalys, mazgai sunumeruoti ar pažymėti pagal technologines schemas? ( <a href="#">DIJET</a> 10 p.)				
1.7.	Ar degalinės įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal patvirtintą grafiką? ( <a href="#">DIJET</a> 36 p.)				
<b>2. Degalinę eksploatuojančių asmenų atestavimas:</b>					
2.1.	Ar degalinės eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai, atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka ( <a href="#">DIJET</a> priedo 9, 10 punktai)? ( <a href="#">DIJET</a> 46 p.)				
2.2.	Ar degalinę eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? ( <a href="#">AT</a> 2 p.)				
2.3.	Ar prieš leidžiant naujiems darbuotojams savarankiškai dirbti jiems skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė, prižiūrint kvalifikuotam įmonės vadovo raštu paskirtam darbuotojui? ( <a href="#">DIJET</a> 49 p.)				
2.4.	Ar degalinę eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? ( <a href="#">EOIJE DATA</a> 35 p.)				

<b>3. Techninė dokumentacija:</b>					
3.1.	Ar degalinės įrenginių eksploatavimo vietoje yra degalų tiekimo, laikymo įrenginių ir vamzdynų schemas, eksploatavimo instrukcijos, degalinės įrenginių priežiūros žurnalas? (DIET 20 p.)				
3.2.	Ar degalinė turi techninį pasą su reikalaujamais duomenimis ir įrašais? (DIET 20 p.)				
3.3.	Ar yra patvirtintas degalinės įrenginių techninės priežiūros grafikas? (DIET 36 p.)				
3.4.	Ar degalinę eksploatuojanti įmonė turi eksploatuojamų inžinerinių komunikacijų planus (topografines nuotraukas)? (DIET 51 p.)				
3.5.	Ar mobiliosios talpyklos pastatymo vieta LPG išpilti (išpylimo aikštelė) į rezervuarus pažymėta degalinės technologinėje schemoje? (DIET 121 p.)				
<b>4. Degalinės įrenginių eksploatavimas:</b>					
4.1.	Ar degalinę eksploatuojančios įmonės kvalifikuoti darbuotojai (personalas) kiekvienos pamainos metu atlieka nuolatinę veikiančių technologinių įrenginių priežiūrą? (DIET 115 p.)				
4.2.	Ar apie atliktus degalinės technologinių įrenginių priežiūros, taisymo, remonto darbus pažymima degalinės įrenginių priežiūros žurnale? (DIET 117 p.)				
4.3.	Ar apie degalinės technologinių įrenginių kapitalinį remontą				

	pažymima degalinės techniniame pase (techninės dokumentacijos byloje)? ( <a href="#">DIET</a> 20 p.)				
4.4.	Ar degalinės įrenginių techninis patikrinimas atliekamas tokiu periodiškumu ir apimtimi, kokie yra numatyti <a href="#">DIET</a> 118 p.? ( <a href="#">DIET</a> 118 p.)				
4.5.	Ar trūkumai ir gedimai, kurių negalima pašalinti techninės priežiūros metu, įrašomi į remonto darbų programą (planą)? ( <a href="#">DIET</a> 119 p.)				
4.6.	Ar prie LPG kolonėlės yra iškabinta instrukcija, kurioje trumpai ir aiškiai apibrėžtos LPG pylimo į kelių transporto priemonės balioną procedūros ir saugumo reikalavimai (vairuotojo veiksmai pylimo metu), ar šios procedūros papildomai parodytos ir grafiniu būdu? ( <a href="#">DIET</a> 136.1 p.)				
4.7.	Ar degalinės darbo laiku nuolat budi kvalifikuotas darbuotojas, kuris prireikus privalo suteikti pagalbą vairuotojui? ( <a href="#">DIET</a> 136.2 p.)				
4.8.	Ar nepasibaigę matavimo priemonių periodinės patikros terminai? ( <a href="#">DIET</a> 206 p.)				
4.9.	Ar vėdinimo įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? ( <a href="#">DIET</a> 217 p.)				
4.10.	Ar degalinėje sudarytas detalus pavojingiems darbams su dujomis priskiriamų darbų sąrašas, jame nurodant, kurie darbai atliekami pagal paskyras-				

	leidimus, kurie – pagal nurodymus arba darbų užduotis ir ar šis sąrašas patvirtintas degalinę eksploatuojančios įmonės vadovo? ( <a href="#">DIET</a> 225 p.)				
<b>5. Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:</b>					
5.1.	Ar patvirtintas avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas? ( <a href="#">DIET</a> 39 p.)				
5.2.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas treji metai peržiūrimas? ( <a href="#">DIET</a> 39 p.)				
5.3.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo plane apibrėžti degalinių įrenginių avariniai stabdymo atvejai? ( <a href="#">DIET</a> 39 p.)				
5.4.	Ar avarinius remonto darbus atliekantiems darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo praktiniai mokymai? ( <a href="#">DIET</a> 41 p.)				
5.5.	Ar apie įvykusius mokymus įrašoma praktinių mokymų registravimo žurnale? ( <a href="#">DIET</a> 41 p.)				
<b>6. Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka</b>					
6.1	Ar statinio naudotojas paskyręs statinio techninį prižiūrėtoją ūkio būdu arba sutarties pagrindu? ( <a href="#">SI</a> 48 str. 1 dalis)				
6.2	Ar vykdant statinio techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? ( <a href="#">SI</a> 48 str. 5 dalies 1 p.)				
6.3	Ar vykdant statinio techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? ( <a href="#">SI</a> 48 str. 5 dalies 3 p.)				

6.4	Ar yra statinio techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? (SI 50 str. 1 dalis)				
-----	--	--	--	--	--

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. [AT](#) – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
2. [EOIIEDATA](#) – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.
3. [SI](#) – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
4. [DIJET](#) – Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37.

### Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma pažeidžiant šio patikrinimo akto \_\_\_\_\_ punkte (-uose) nurodyto (-tų) teisės akto (-tų) nuostatos (-tų) reikalavimą (-mus).

Veikla vykdoma nepažeidžiant šiame patikrinimo akte nurodytų teisės aktų nuostatų reikalavimų.

\_\_\_\_\_  
(VERT pareigūno pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

### Susipažinau:

\_\_\_\_\_  
(Ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)