

PATVIRTINTA  
Valstybinės kainų ir energetikos  
kontrolės komisijos 2019 m.  
nutarimu Nr.  
4 priedas

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA**

**110 KV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo pobūdis: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data ir laikas: nuo \_\_\_\_\_ iki \_\_\_\_\_

Patikrinimo vieta (objektas): \_\_\_\_\_

Tikrinamas subjektas: \_\_\_\_\_  
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

\_\_\_\_\_ telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymai?				
2.	Ar įvykdytos avarijų ir sutrikimų tyrimo metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos priemonės?				
3.	<b>Oro linijų (toliau – OL) eksploatavimo darbus vykdančys elektrotechnikos darbuotojai:</b>				
3.1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir turi nustatytos formos atestatus? ( <i>SEEIT 11 p.</i> )				
3.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? ( <i>AT 2 p.</i> )				
3.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? ( <i>EOI SEDATA 35 p.</i> )				
3.4.	Ar parengti elektrotechnikos darbuotojų pareiginiai nuostatai? ( <i>TET 58 p.</i> )				
3.5.	Ar darbuotojai, atliekantys perjungimus elektros įrenginiuose, turi operatyvinio ar operatyvinio remonto darbuotojo teises? ( <i>TET 1546 p.</i> )				
3.5.1.	Ar įmonėje yra įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas darbuotojų, turinčių teisę vykdyti operatyvinius perjungimus, sąrašas? ( <i>TET 1548 p.</i> )				
3.6.	Ar darbdavys aprūpinęs darbuotojus būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir normine dokumentacija? ( <i>SEEIT 8 p.</i> )				
4.	<b>OL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:</b>				
4.1.	Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai ir ar techninė priežiūra ir remontai vykdomi pagal grafikus? ( <i>TET 67 p. ir 67.1 p.</i> )				

4.2.	Ar atliekamos periodinės ir neeilinės eksploatuojamų OL apžiūros? (TET 1133 p.)				
4.3.	Ar defektai ir pakitimai, pastebėti OL apžiūrų metu ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? (TET 1138 p.)				
4.4.	Ar šalinami OL defektai? (TET 1138 p.)				
4.5.	Ar išilgai elektros OL, esančių miško masyvuose ir želdiniuose, nustatyta tvarka kertamos proskynos? (ETAT 10 p.)				
4.6.	Ar kontroliuojama elektros tinklų apsaugos zonose vykdoma draudžiama veikla? (ETAT 19 p.)				
4.7.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervą arba yra sudaręs sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl jų skubaus pristatymo? (TET 76 p.)				
4.8.	Ar tvarkoma visų sandėliuose arba padaliniuose esamų atsarginių dalių, atsarginių įrenginių apskaita? (TET 77 p.)				
4.9.	Ar periodiškai tikrinama atsarginių dalių, atsarginių įrenginių būklė ir sandėliavimo sąlygos? (TET 77 p.)				
5.	<b>OL tikrinimai ir matavimai:</b>				
5.1.	Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama OL trasos būklė ir atstumai nuo laidų iki želdinių? (TET 1136 p., 1136.1 p.)				
5.2.	Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama atramų, pamatų, laidų, trosų, izoliatorių ir armatūros būklė? (TET 1136 p., 1136.2 p.)				
5.3.	Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių ir gelžbetoninių atramų bei traversų antikorozinė danga? (TET 1137 p., 1137.1 p.)				
5.4.	Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių pakojų ir atotampų inkarų bei jų tvirtinimų, pamatų ir priedėlių būklė? (TET 1137 p., 1137.2 p.)				

5.5.	Ar esant reikalui tikrinama OL atramų pakrypimai ir atotampų įtempimai, taip pat atramų bandažai ir sujungimai varžtais? (TET 1137 p., 1137.6 p.)				
5.6.	Ar esant reikalui tikrinama OL atramų, trosų ir atotampų įžeminimo, taip pat nulinio laido pakartotinio įžeminimo varža? (TET 1137 p., 1137.8 p.)				
5.7.	Ar OL laidų, trosų gnybtų ir distancinių spyrių būklės viršutinė apžiūra pasirinktinai atliekama ne rečiau kaip kartą per 6 metus? (TET 1134 p.)				
5.8.	Ar numatytais atvejais matuojama OL įžemintuvų varža? (TET 1217 p.)				
5.9.	Ar tvarkomi signaliniai ženklai, įrengti pagal galiojančius norminius teisės aktus ir pastatytus linijų susikirtimuose su upėmis, kanalais, ežerais ar kitais vandens telkiniais, kuriuose vyksta laivyba? (TET 1132 p., 1132.1 p.)				
5.10.	Ar tvarkomi OL atramų nuolatiniai ženklai? (TET 1132 p., 1132.3 p.)				
6.	<b>OL eksploatavimo techninė dokumentacija:</b>				
6.1.	Ar turi OL eksploatavimo žiniaraščius? (TET 42.16 p.)				
6.2.	Ar turi OL pasus? (TET 42.12 p.)				
6.3.	Ar turi OL eksploatacines schemas? (TET 42.14 p.)				
6.4.	Ar turi OL sankirtų aktus? (TET 1137.3 p.)				
6.5.	Ar turi įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktus? (TET 42.13 p.)				
6.6.	Ar atlikti įžeminimo įrenginių įžeminimo varžų matavimai? (TET 1217.1 p.)				
6.7.	Ar pasirinktinai tikrinama 2 % OL įžemintųjų atramų įžemintuvų būklė, atkasant gruntą (TET 1218 p.)				
6.8.	Ar turi OL kabelių intarpų techninę dokumentaciją? (TET 42.14 p.)				
6.9.	Ar OL savininkas vykdo remonto darbų, atliekamų OL pagal pavedimus ir nurodymus, kontrolę? (SEEIT 167 p.)				
7.	<b>OL statinių eksploatavimas:</b>				

7.1.	Ar OL statinių priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? (SI 48 str. 1 d.)				
7.2.	Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? (SI 48 str. 5 d.)				
7.3.	Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? (SI 48 str. 5 d.)				
7.4.	Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? (SI 48 str. 5 d.)				
7.5.	Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? (SI 48 str. 5 d.)				
7.6.	Ar yra OL statinių techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? (SI 50 str.1 d.)				
7.7.	Ar yra OL statinių techninės priežiūros žurnalas? (SI 50 str.1 d.)				
7.8.	Ar yra OL statinių periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? (SI 50 str.1 d.)				
7.9.	Ar OL statinių techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? (SI 50 str.2 d.)				
7.10.	Ar OL statinių techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? (SI 50 str.3 d.)				
7.11.	Ar OL statinių techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? (SI 50 str.3 d.)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. ETAT – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;

2. *SEEIT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

4. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

4. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

5. *EOISEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

6. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant \_\_\_\_\_  
(teisės aktų pavadinimai)

\_\_\_\_\_ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant \_\_\_\_\_  
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

\_\_\_\_\_ reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos)	(parašas) (vardas, pavardė)

(Tarybos įgaliotas darbuotojas/pareigos)	(parašas) (vardas, pavardė)