

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS  
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO  
ŠILUMOS KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Teikti Komisijos posėdžiui  
Komisijos pirmininkė  
Inga Žilienė

2019-04-11

**PAŽYMA  
DĖL UAB „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2019–2020 METŲ INVESTICIJŲ**

2019 m. balandžio 11 d. Nr. O5E-86  
Vilnius

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). Jeigu šios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Komisija, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.

UAB „Radviliškio šiluma“ (toliau – Bendrovė) per DSAIS sistemą (2019 m. kovo 27 d. reg. Nr. R1-2722, reg. Nr. R1-2723) Komisijai pateikė derinti 2019-2020 metais planuojamas atlikti investicijas. Investicijos pateiktos derinti, vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas) (pagal 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunktį, taikoma Aprašo redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 1 d.), 12 punktu, kuriame numatyta, kad įmonės parengia ir pateikia Komisijai suderinti planuojamo laikotarpio investicijas bei per ataskaitinį laikotarpį atliktas investicijas. Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsnį investiciniai planai yra derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Teikiamos derinti investicijos yra suderintos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-1072 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2019–2021 metų ilgalaiškės reguliuojamos veiklos investicijų programos ir jos finansavimo šaltinių suderinimo“ (pridedama).

Pateikta derinti investicija viršija Aprašo 6.1.1.4.1 papunktyje numatytą 1,5 mln. Eur ribą, tokioms investicijoms taikomi Aprašo 7 punkto reikalavimai, investicijos pagrindimas atitinka Aprašo 7 punkto reikalavimus.

Bendrovės pateiktos derinti nagrinėtinos investicijos suma yra 2 116,43 tūkst. Eur.

### **1. Investicijų derinimas**

Aprašo 12 punkte numatyta, kad faktiškai įvykdytos ir planuojamos investicijos Komisijai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki vėliausio reguliuojamų kainų artimiausio planuojamo koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos investicijos, kurias numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ESSF) lėšomis, teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo dokumentai.

Bendrovės pateikta Komisijai derinti 2019–2020 metų planuojama investicija yra parodyta 1 lentelėje.

1 lentelė. Bendrovės pateikta Komisijai derinti 2019–2020 metų investicija

Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)
Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste	2 116,43

Iš teikiamos derinti investicijos 57,44 proc. investicijų sumos planuojama finansuoti Bendrovės nuosavomis lėšomis, 42,56 proc. investicijų sumos – ESSF lėšomis.

Investicija. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas.

Investicijos metu Bendrovė numachiusi Radviliškio mieste rekonstruoti šilumos tiekimo veikloje naudojamą susidėvėjusią oriniu būdu paklotą 400 mm diametro magistralinę šilumos trasą. Rekonstruojama šilumos trasa pastatyta 1979 metais. Rekonstruojamos šilumos trasos ilgis – 1,44 km. Rekonstrukcijos metu susidėvėję oriniu būdu pakloti vamzdiniai bus pakeisti tokio pat ilgio ir optimizuoto 350 mm diametro bekanaliu būdu paklojamais iš anksto šilumos izoliacija izoliuotais vamzdynais. Bendrovės pateiktais duomenimis dėl šilumos trasos rekonstravimo planuojama, kad metiniai šilumos nuostoliai sumažės vidutiniškai 1 313,5 MWh. Sumažėjus šilumos nuostoliams atitinkamai sumažės kintamos šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens sąnaudos), kurios skirtos 1 313,5 MWh šilumos pagaminti. Bendras metinių kintamų sąnaudų sumažėjimas dėl investicijos yra 20,85 tūkst. Eur.

## 2. Investicinių projektų derinimas ir vertinimas

Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Aprašo III skyriuje. Vadovaujantis Aprašo IV skyriumi, Komisija, vertindama investicijų projektą, atsižvelgia į investicijos dydį ir į tai, ar įgyvendinant investicijas bus užtikrintas pakankamas energetikos įmonės finansinis pajėgumas. Komisija, priklausomai nuo investicijos dydžio bei pirminės paskirties, vertina investicijų projektą atsižvelgdama į projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinį projekto pagrindimą ir ekonominį projekto įvertinimą.

Atsižvelgiant į pirminę investicijų paskirtį pagal Aprašo 49.1 papunktį, pateikta derinti investicija skirta saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti. Investicijos vertinamos, atsižvelgiant į Aprašo 1 priedo lentelę „Energetikos įmonės investicijų vertinimo kriterijai“ (toliau – Lentelė).

Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais, suskaičiuotas vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 3,0 – tai yra daugiau už Komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-203 „Dėl 2017 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę (1,66 balo) šilumos ūkio sektoriui. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.

### 2.1. Investicijos vertinimas:

Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicija vertinama kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atnaujinimui, šilumos tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.

Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai, suskaičiuotas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, parodytas 2 lentelėje.

2 lentelė. Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019 m. – 2048 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,000	0,186	0,181	0,175	0,169	0,100

Investicija didina šilumos kainą. Tačiau ji yra būtina esamų sistemų atnaujinimui bei tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti. Aprašo Lentelėje nurodyta, kad investicijoms esamų sistemų atnaujinimui ir šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti finansinės vidinės gražos normos ir finansinės grynosios dabartinės vertės kriterijai nevertinami, todėl siūloma nagrinėjamą investiciją derinti.

### 3. Išvados

Vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprašu, siūloma pritarti Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam nutarimo projektui.

#### PRIDEDAMA:

1. Komisijos nutarimo „Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ 2019–2020 metų investicijų“ projektas, 1 lapas;
2. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-1072 nuorašas, 2 lapai.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Almas Rupšlaukis

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai, info@radsiluma.lt;
2. Radviliškio rajono savivaldybės atstovai, informacija@radviliskis.lt.