

**2018 M. LYGINAMIEJI ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO
APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO
VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ VEIKLŲ RODIKLIAI**

	A pogrupis	B pogrupis	C pogrupis	D pogrupis
1. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR MAŽMENINIO APTARNAVIMO LYGINAMIEJI RODIKLIAI:				
<i>1.1. Technologiniai rodikliai:</i>				
<i>1.1.1. Šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose (MWh/km_s)</i>				
I grupė		252,616		
II grupė		268,619		
III grupė		309,065		
IV grupė		310,772		
V grupė		290,346		
<i>1.1.2. Lyginamosios kuro sąnaudos (kg_{ne}/MWh)</i>				
I grupė	89,680	90,030	89,715	85,509
II grupė	-	-	89,715	87,809
III grupė	87,693	-	89,190	91,834
IV grupė	95,286	-	93,362	96,176
V grupė	95,866	-	104,499	100,181
<i>1.1.3. Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)</i>				
I grupė	19,054	15,760	9,202	12,673
II grupė	-	-	6,950	15,461
III grupė	10,212	-	6,293	10,452
IV grupė	14,849	-	9,877	13,443
V grupė	16,627	-	11,419	14,007
<i>1.1.4. Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)</i>				
I grupė		4,653		
II grupė		6,462		
III grupė		5,112		
IV grupė		6,525		
V grupė		5,723		
<i>1.1.5. Vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms (m³/MWh)</i>				
I grupė	0,535	0,179	0,171	0,092
II grupė	-	-	0,168	0,050
III grupė	0,052	-	0,020	0,046
IV grupė	0,041	-	0,011	0,030
V grupė	0,045	-	0,008	0,026

	A pogrupis	B pogrupis	C pogrupis	D pogrupis
1.1.6. Vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (m³/km_s)				
I grupė			108,816	
II grupė			89,761	
III grupė			93,283	
IV grupė			45,776	
V grupė			38,472	
1.2. Darbo našumo rodikliai:				
1.2.1. Šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam dirbančiajam gamybos veikloje (MW/darb.)				
I grupė	1,949	1,920	1,910	2,994
II grupė	-	-	2,345	2,431
III grupė	0,707	-	2,062	2,080
IV grupė	1,811	-	0,756	1,315
V grupė	1,027	-	0,835	0,752
1.2.2. Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam dirbančiajam šilumos perdavimo veikloje (km_s/darb.)				
I grupė			4,411	
II grupė			4,348	
III grupė			3,968	
IV grupė			3,017	
V grupė			3,337	
1.2.3. Šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam mažmeninio aptarnavimo veikloje (vart./darb.)				
I grupė			4252,6	
II grupė			3156,2	
III grupė			2593,8	
IV grupė			1575,4	
V grupė			1432,2	
1.2.4. Šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui (darb./adm.)				
I grupė			7,0	
II grupė			6,4	
III grupė			5,3	
IV grupė			5,1	
V grupė			5,1	
1.3. Kiti rodikliai:				
1.3.1. Šilumos tiekimo veiklos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)				
I grupė			1136,59	
II grupė			1109,67	
III grupė			985,48	
IV grupė			944,22	
V grupė			843,16	
1.3.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetai (Eur/MW)				

	A pogrupis	B pogrupis	C pogrupis	D pogrupis
I grupė	2892,45	1975,37	1962,28	1920,58
II grupė	-	-	3148,65	3117,95
III grupė	6986,34	-	1735,11	1697,88
IV grupė	1225,72	-	3792,98	3005,58
V grupė	1180,24	-	3555,86	3643,44

1.3.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/km_s)

I grupė	1177,57
II grupė	1217,22
III grupė	919,64
IV grupė	939,66
V grupė	789,50

1.3.4. Sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui (Eur/vart.)

I grupė	0,52
II grupė	0,65
III grupė	0,55
IV grupė	0,73
V grupė	0,58

1.3.5. Vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam šilumos vartotojui (Eur/vart.)

I grupė	2,04
II grupė	1,72
III grupė	1,35
IV grupė	1,59
V grupė	1,36

2. KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI:

2.1. Darbo našumo rodikliai:

2.1.1. Karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam karšto vandens tiekimo veikloje (vart./darb.)

I grupė	6803,2
II grupė	7069,1
III grupė	2632,1
IV grupė	2063,1
V grupė	1744,3

2.1.2. Karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui (darb./adm.)

I grupė	3,2
II grupė	3,8
III grupė	4,9
IV grupė	4,5
V grupė	3,7

2.2. Kiti rodikliai:

	A pogrupis	B pogrupis	C pogrupis	D pogrupis
2.2.1. Sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui (Eur/vart.)				
I grupė		0,25		
II grupė		0,23		
III grupė		0,19		
IV grupė		0,19		
V grupė		0,17		
2.2.2. Vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui (Eur/vart.)				
I grupė		0,42		
II grupė		0,49		
III grupė		0,45		
IV grupė		0,40		
V grupė		0,41		
2.2.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m³ realizuoto karšto vandens (Eur/m³)				
I grupė		0,09		
II grupė		0,07		
III grupė		0,06		
IV grupė		0,05		
V grupė		0,08		
3. ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI:				
3.1. Darbo našumo rodikliai:				
3.1.1. Karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje (vnt./darb.)				
I grupė		7579,1		
II grupė		5180,5		
III grupė		3213,7		
IV grupė		3933,5		
V grupė		3526,8		
3.1.2. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui (darb./adm.)				
I grupė		18,1		
II grupė		13,9		
III grupė		10,5		
IV grupė		8,6		
V grupė		10,6		
3.2. Kiti rodikliai:				
3.2.1. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, tenkančios aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui (Eur/vnt.)				
I grupė		2,91		
II grupė		2,61		
III grupė		1,38		
IV grupė		1,21		
V grupė		1,05		