

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

2017-02- Nr.

I 2017-02-14 Nr. R2-(ŠP)-454

Verkių g. 25C
LT-08223 Vilnius

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO DERINIMO

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, išnagrinėjusi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ projektą (toliau – Metodika), siūlo patikslinti Metodikos sąvokos „**Neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas** – šilumos vartotojo bute ir (ar) kitoje patalpoje įrengtas šilumos skaitiklis ar daliklis, apskaitantis bute ir (ar) kitoje patalpoje suvartotą šilumos kiekį“ apibrėžtį dėl šių motyvų:

1. galiojančiuose teisės aktuose vartojamos sąvokos „**šildymo prietaisų dalikliai**“ (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 47.3.1. papunktis), „**šilumos daliklis**“ (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnis).

2. Šildymo prietaisų daliklių rodmenys (sąlyginiais vienetais) yra proporcingi **šildymo prietaiso** paviršiaus patalpos orui atiduodamam šilumos kiekiui (ne buto ir (ar) kitos patalpos).

Įvertinus pateiktą informaciją, siūlome minėtos sąvokos apibrėžties naują redakciją „**Neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas** – šilumos vartotojo bute ir (ar) kitoje patalpoje įrengtas šilumos skaitiklis, apskaitantis bute ir (ar) kitoje patalpoje suvartotą šilumos kiekį, ar šilumos daliklis, apskaitantis šildymo prietaiso patalpos orui atiduotą šilumos kiekį.

Viršininkas

Jurgis Dumbrava

Vytautas Gudavičius, tel. (8 5) 219 5414, el. p. vytautas.gudavicius@vei.lt