



## AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai  
Verkių g. 25C-1  
08223 Vilnius

2015-02-05 Nr. 20-510  
Į 2015-01-27 Nr. R2-(ŠP)-359

### DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REKOMENDUOJAMŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ PAKEITIMŲ PROJEKTŲ IR ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODŲ RENGIMO IR TAIKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

Susipažinome su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų pakeitimų projektais ir šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimo projektu. Teikiame sekančius pasiūlymus:

1. Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių 7 punkte siūlome atsisakyti žymėjimo indekso  $B_n$  (bendrojo naudojimo patalpų plotas), nes šis plotas paskirstymo metoduose nenaudojamas ir nereikalingas.

2. Metrologinio šilumos paskirstymo metodo Nr. 2 3 punkto formuluotę reikėtų pakeisti sekančiai: << *Visų vartotojų (naudojančių centralizuotai tiekiamą šilumą ar kitą energijos rūšį) suvartota šiluma pastato bendrosioms reikmėms tenkinti...>>*

Kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtas kompaktinis šilumos punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti su šilumos apskaitos prietaisu, o pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų atsijungusių nuo centralizuotai tiekiamos šilumos, negalima taikyti rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo Nr.5, nes negalima nustatyti pastato šildymui, tuo pačiu ir bendrosioms reikmėms, suvartoto šilumos kiekio.

3. Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 12 punkto formuluotę reikėtų pakeisti sekančiai: << *Šilumos vartotojui (naudojančiam centralizuotai tiekiamą šilumą ar kitą energijos rūšį) priskiriamas šilumos kiekis bendrosioms reikmėms nuo šildymo sistemos ( $Q_{BS\ br}$ )...>>*

Tuo atveju kai pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų atsijungusių nuo centralizuotai tiekiamos šilumos, šilumos paskirstymo metodo Nr. 5 taikyti negalima, nes bendrosioms reikmėms nuo šildymo sistemos šilumos kiekis nustatomas pagal paskirstymo metodo Nr. 3 7.5 punktą.


4. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, šilumos paskirstymo metodo Nr. 5 1 punkto formuluotę reikėtų pakeisti sekančiai: << *Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu (išskyrus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus Nr.2; 3; 6; 10) ar vartotojų siūlomu su Komisija suderintu šilumos paskirstymo metodu, kuriuo nustatomas (išmatuotas ar apskaičiuotas) šilumos kiekis pastato šildymui ( $Q_{PS}$ )>>*.

5. Šilumos paskirstymo metodą Nr. 5 reikėtų papildyti punktu: **3.3 Iki šio nutarimo įsigaliojimo priimti daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkų sprendimai dėl šilumos kiekio dalies bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (bendrosioms reikmėms)**

**priskyrimo koeficiento pasirinkimo lieka galioti.** (žiūr. Komisijos 2013 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. O3-33).

6. Šilumos paskirstymo metodo Nr. 6 sąvoką 16 punkte taisyti sekančiai <<16. Šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpoms šildyti **bendrosioms reikmėms vartotojui, atsijungusiam nuo centralizuotai tiekiamos šilumos ( $Q_{BS}$  br atj), apskaičiuojamas...>>.**

Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento direktorius



Rimas Perevičius

F. Kupčinskas, tel. (8 37) 305 606, el. p. f. [kupcinskas@kaunoenergija.lt](mailto:kupcinskas@kaunoenergija.lt)

---

Akcinė bendrovė, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, tel. (8 37) 305 650, faks. (8 37) 305 622, el. p. [info@kaunoenergija.lt](mailto:info@kaunoenergija.lt),  
[www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt), Centrinis šilumos vartotojų informacijos telefonas (8 37) 305 800  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 235014830, PVM kodas LT350148314  
Atsiskaitomoji sąskaita LT607044060002866144 AB SEB bankas