

ORIGINALAS  
NEBUS SIUNČIAMAS



Valstybinė kainų ir energetikos  
kontrolės komisija  
GAUTA

2014 -10- 22

Nr. R1-10143

## LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,  
tel. (8-6) 266 3661, faks. (8-6) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės  
komisijai

2014-10- 22

Nr. (19-2)-D8- 7744

į 2014-10-08

Nr. R2-2468

### DĖL NUOTEKŲ VALYMO KAINOS UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SAVITĄJĄ TARŠĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO

Išnagrinėję Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašo projektą (toliau – Projektas), pagal kompetenciją teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Manome, kad reikėtų patikslinti Projekto 2.4 punktą. Pagal siūlomą formuluotę, „nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina“ yra „nustatyta tvarka patvirtinta 1 m<sup>3</sup> nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo paslaugų kaina už bazinės teršalų koncentracijos nuotekų išleidimą...“, t. y. galima interpretuoti, kad kaina nustatoma už dvi paslaugas – nuotekų valymo paslaugas ir dumblo tvarkymo paslaugas. Kadangi į nuotekų valymo paslaugų kainą įskaičiuojamos ir dumblo tvarkymo sąnaudos, siūlome nuotekų valymo paslaugų kainos apibrėžime dumblo tvarkymo paslaugų neminėti.

2. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu yra svarstomas pasiūlymas nustatyti, kad bazinio nuotekų užterštumo elementų koncentracijos nustatomos atsižvelgiant į konkrečių nuotekų valymo įrenginių projektinį pajėgumą. Nuotekų valyklų projektuose šie pajėgumai išreiškiami hidrauline apkrova (m<sup>3</sup>/d) ir apkrovomis pagal BDS<sub>7</sub>, bendrąjį azotą ir bendrąjį fosforą (kg/d). Projekto 3 punkte nustačius, kad bazinio nuotekų užterštumo skaičiavimai atliekami ir skendinčioms medžiagoms, būtų neaišku, kaip tai padaryti kiekvienų valymo įrenginių atveju.

3. Projekto 8 punkte siūlomas reglamentavimas dėl ChDS/BDS santykio yra įtvirtintas Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522). Šio reikalavimo esmė – įvertinti, ar abonto nuotekos nėra toksiškos, siekiant apsaugoti miestų nuotekų valymo įrenginius nuo biologinių procesų sutrikdymo ir tokiu atveju galimo aplinkos teršimo. Nustačius mokesčių už šį santykį galimi dvigubo apmokestinimo atvejai, nes rodiklis ChDS apima visus chemiškai ir biologiškai skylančius teršalus, tarp jų ir savitąją taršą sąlygojančius teršalus, už kuriuos abonentai moka atskirai. Iš esmės pareiga įvertinti santykį ChDS/BDS Projekte gali likti, tačiau siūlytume apsvarstyti galimybę išbraukti antrąjį 8 punkto sakinį.

4. Siūlome pakoreguoti Projekto 12 punkto antrąjį sakinį, kad skaičiuojant įvertinamas esamos nuotekų valyklos projektinis pajėgumas.

Aplinkos viceministras

Algirdas Genevičius

I. Valūnas, 8 706 63518, el. p. i.valunas@am.lt

euras.lt

