



2014-11-24

Nr. RA-11244

## Viešojo įstaiga Nepriklausomas energetinio saugumo tyrimo centras

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

2014-11-21 Nr. 007

### DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADAS

Išnagrinėjus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos paruoštą teisės akto „Dėl naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas), teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Siūlome pakeisti paruošto Projekto pavadinimą sekančiai „Nepriklausomų šilumos gamintojų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų sąvadas“, nes Projekto esmė yra prisijungimas, o ne šilumos perdavimo tinklo naudojimas. Tai prieštarauja „Teisės aktu projektų rengimo rekomendacijos“, 6.1.p.
2. Paruoštas Projektas nesuderintas su galiojančiais teisės aktais: Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, Šilumos punktų ir šilumos tinklų įrengimo taisyklės, Statybos įstatymas, Statybos techniniai reglamentai –Projektavimas, Statybos darbų užbaigimas.
3. Patikslinti Projektą, kad neprieštarautų galiojantiems teisės aktams išvardintiems 2 punkte.
4. Išbraukti 5.8 ir 5.11 p., nes jie kartojasi 5.5. ir 5.6.p.
5. 7.p patikslinti įvertinant Statybos įstatymo ir jo poįstatyminius aktus, paruošti techninius ir darbo projektus pagal išduotas prisijungimo sąlygas ir t.t.
6. Patikslinti 8.1.p.ir 63.p. ir įvertinti Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių 17, 19 p.nuostatas.
7. Patikslinti 8.3.p.įrašant po žodžio „Apie“, žodžius „galimas prisijungimo teritorijas“ ir išbraukti žodžius „pagrindinių perdavimo vamzdynų išdėstymą“.Manome, kad viešai skelbti šilumos tinklų planą yra nesaugu ir galimas, bet koks teroristinis įvykis, kuris gali nutraukti šilumos tiekimą šimtams vartotojų.
8. 12.p. išbraukti antą sakinį, nes šilumos tiekėjai neturi informacijos apie esamas infrastruktūras ar įrenginius esančius prie prisijungimo taško.
9. 13.2;13.3; 13.4 p išbraukti, nes šilumos tiekėjas neturi tokių duomenų, jie gali būti tik skaičiuotini arba tam reikalinga įrengti matavimo priemonės.
10. 21.p. išbraukti žodžius „arba kondensatorių, bei kitais atvejais, kai nepriklausomas šilumos gamintojo šilumos įrenginiai yra prijungti prie atskiro nuo šilumos tiekimo sistemos kontūro“, nes Kondensatorius yra termofikacinės jėgainės technologinis įrenginys ir nuo jo pajungti draudžiama bei nesuprantama išsireiškimas „kai nepriklausomas šilumos gamintojo šilumos įrenginiai yra prijungti prie atskiro nuo šilumos tiekimo sistemos kontūro“
11. 27.p. išbraukti, nes niekas šilumos netiekia į grįžtamą šilumos tinklų vamzdyną. Tai prieštarauja Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėms.
12. Patikslinti Vsk. Prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimas, kad visi darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus.
13. 36 punktą papildyti atvejais, kai prisijungimo sąlygos išduotos, bet darbai pagal paruošta projektą nepradėti, nepateiktas įvykdymo užtikrinimas ir t.t.
14. Patikslinti 49.p.pagal galiojančius teisės aktus STR Statybos darbų užbaigimas ir šilumos pirkimo –pardavimo sutartis turi būti sudaroma, tik po statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo.



## Viešoji įstaiga Nepriklausomas energetinio saugumo tyrimo centras

---

15. Patikslinti 59 p. vietoj žodžių „Inspekcijos išvadą (aktą) dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių techninės būklės, eksploataavimo atitikties galiojantiems reikalavimams“ įrašyti žodžius „Šilumos įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimo tinkamais naudoti dokumentą (statybos užbaigimo aktą)“.
16. 60.p. išbraukti žodžius „(išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo- pardavimo sutarties šalių susitarimu prisijungiama ne per šilumokaitį)“, tokie variantai negalimi, nes būtų pažeistas šilumos perdavimo tinklo darbo patikimumas.
17. 127 p. išbraukti žodžius „Inspekcija arba“, nes prieštarauja Energetikos ir Šilumos ūkio įstatymų nuostatomis.
18. Patikslinti VIII sk. Šilumos perdavimo kokybės reikalavimai pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploataavimo taisyklių reikalavimus.

Įvertinus aukščiau išdėstytas pastabas, konstatuotina, kad analogiškos pastabos daromos visame tekste, todėl siūlome, kad būtų rengiamas naujos redakcijos teisės akto projektas. Jo rengimui būtina sudaryti darbo grupę iš kvalifikuotų šilumos sektoriuje kompetetingų specialistų.

Vadovas

Algimantas Žiaunys