



## VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

## NUTARIMAS

## DĖL UAB „NERINGOS VANDUO“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ

2019 m. d. Nr. O3E-  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 20 punktu ir Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau – Taryba) tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į UAB „Neringos vanduo“ 2019 m. liepos 23 d. raštą Nr. R1-19.181 „Dėl 2019-2022 m. investicijų derinimo“, 2019 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. R1-19.194 „Dėl 2019-2022 m. investicijų derinimo“, 2019 m. rugpjūčio 27 d. el. laišku (registracijos Nr. R1-8471) pateiktą papildomą informaciją, Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T1-49 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ 2019–2022 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ ir Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. pažymą Nr. O5E-401 „Dėl UAB „Neringos vanduo“ 2019–2022 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:

Derinti UAB „Neringos vanduo“ 2019–2022 metų investicijas:

1 lentelė. UAB „Neringos vanduo“ 2019–2022 metų investicijos.

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)				
		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	Iš viso:
1.	Gręžinio Nr. 3 pergręžimas ir prijungimas prie Preilos – Pervalkos vandens gerinimo įrenginių	7,37	0	0	0	7,37
2.	Gręžinio Nr. 16A pergręžimas Preilos – Pervalkos vandenvietėje	0	5,0	0	0	5,00
3.	Rezervinio gręžinio Nr. 6 pergręžimas Juodkrantės vandenvietėje	0	0	6,0	0	6,00
4.	Gręžinių našumo atstatymas, 5 vnt.	0	0	0	10,0	10,00
5.	UV membranų modulių keitimas Nidos – Pervalkos vandenvietėse	104,0	0	0	0	104,00
6.	Preilos – Pervalkos vandens gerinimo įrenginių kapitalinis remontas, projektavimo etapas	5,0	0	0	0	5,00
7.	Preilos – Pervalkos vandens gerinimo įrenginių kapitalinis remontas, įrangos montavimas, paleidimas ir derinimas	0	100,0	0	0	100,0
8.	Nidos III-io pakėlimo stoties paprastasis remontas	0	0	0	40,0	40,0
9.	Nidos III-io kėlimo stoties švaraus rezervuaro remontas	0	0	0	15,0	15,0
10.	Nidos III-io pakėlimo stoties gerbūvio sutvarkymas	0	0	0	8,0	8,0
11.	Nidos nuotekų valymo dumblo aikštelės stoginės remontas	0	0	0	10,0	10,0
12.	Nidos nuotekų valyklos garažo priestato projektavimas	0	5,0	0	0	5,0
13.	Nidos nuotekų valyklos garažo priestato statyba	0	0	40,0	0	40,0
14.	Nidos nuotekų valyklos orapūtė	0	5,0	0	0	5,0
15.	Juodkrantės nuotekų valyklos orapūtė	0	0	0	5,0	5,0

16.	Nidos nuotekų valyklos techninio vandens siurblys ABS Jumbo 84 HD	0	0	5,0	0	5,0
17.	Nidos nuotekų siurblynės Nr. 3 siurblys	0	7,5	0	0	7,5
18.	Nidos nuotekų siurblynės Nr. 1 siurblys	0	0	7,0	0	7,0
19.	Juodkrantės nuotekų siurblynės Nr. 1 siurblys	0	0	0	6,5	6,5
20.	Gręžinio Nr. 16a naujos linijos įrengimas ir prijungimas prie Preilos – Pervalkos vandens gerinimo įrenginių	0	6,5	0	0	6,5
21.	Nuotekų tinklų renovacija Pervalkoje	18,7	0	0	0	18,7
22.	Nuotekų tinklų renovacija Taikos g.	0	0	45,7	0	45,7
23.	Nuotekų tinklų diagnostika su praplovimu	0	0	0	16,5	16,5
24.	Nuotekų šulinių remontas Naglių g. 2	11,0	0	0	0	11,0
25.	Išvalytų nuotekų iš Juodkrantės nuotekų valyklos Kuršių mariose išleidėjo remontas	5,0	0	0	0	5,0
26.	Vandentiekio tinklų sujungimas Kalno g.	0	7,8	0	0	7,8
27.	Gyvenamojo namo Skruzdynės g. 5 pajungimas prie miesto nuotekų tinklų	0	0	0	5,6	5,6
28.	Vartotojų suvartoto vandens apskaitos automatinės duomenų sistemos diegimas	0	0	5,0	0	5,0
29.	Lengvasis automobilis	20,0	0	0	0	20,0
30.	Valtis su varikliu	0	5,0	0	0	5,0
31.	Eskavatorius-krautuvas	0	0	50,0	0	50,0
32.	Rezervinio gręžinio Nr. 6, 7 valdymo tinklų įrengimas ir prijungimas prie Juodkrantės vandens gerinimo įrenginių	0	0	4,0	0	4,0
33.	Vandentiekio tinklų renovacija Taikos g.	0	0	3,3	0	3,3
34.	Gyvenamojo namo Kalno g. 10 pajungimas prie miesto vandentiekio tinklų	0	0	0	4,0	4,0
35.	Gyvenamojo namo Kalno g. 10 pajungimas prie miesto nuotekų tinklų	0	0	0	4,0	4,0
36.	Amonio šalinimo įrenginių SCADA sistemos kompiuterio atnaujinimas Nidos vandenvietės dispečerinėje	0	0,5	0	0	0,5
37.	Nuotekų siurblinių SCADA sistemos personalinio kompiuterio atnaujinimas Nidos vandenvietės dispečerinėje	0	0	0,5	0	0,5
38.	Vandens gerinimo įrenginių SCADA sistemos personalinio kompiuterio atnaujinimas Nidos vandenvietės dispečerinėje	0	0	0	0,5	0,5
39.	Technologinių personalinių kompiuterių (PC) nuotekų valyklose atnaujinimas, 4 vnt.	1,6	0	0	0	1,6
40.	Personaliniai kompiuteriai su operacinėmis sistemomis „Office“	1,3	1,3	0	1,3	3,9
41.	Serveris duomenų saugojimui	0	0	0,5	0	0,5
Iš viso:		173,97	143,6	167,0	126,4	610,97

2 lentelė. UAB „Neringos vanduo“ 2019–2022 metų bendrai derinamų investicijų sąrašas.

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)				
		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	Iš viso:
1.	Kilnojamas reagentų perpylimo siurblys FLUX	0	2,5	0	0	2,5
2.	Juodkrantės nuotekų valyklos apytakinio dumblo siurblys „Flyg“	0	2,0	0	0	2,0
3.	Atvežamų nuotekų perpumpavimo siurblys Nidos nuotekų valykloje	0	0	0	1,5	1,5
4.	Giluminiai siurbliai Preilos - Pervalkos vandenvietėje, 3 vnt	0,5	0,5	0	0	1
5.	Oro kompresorius su resyveriu	1,5	0	0	0	1,5
6.	Dumblo sausavimo filtpreso juostų 1 komplektas	0	0	0	1,5	1,5
7.	Juodkrantės vandenvietėje kilnojamojo statinio įrengimas	0,6	0	0	0	0,6

8.	Kompresorius UF membranų sistemai Nidos vandenvietėje	0	0	2,0	0	2,0
9.	Nidos vandenvietės lauko šviestuvų pakeitimas į LED, atramų pastatymas	0	0	2,1	0	2,1
10.	Deguonies matuoklis aerotankui Nidos nuotekų valykloje	0	2,9	0	0	2,9
11.	Cheminių reagentų dozatorius Nidos vandens gerinimo įrenginiuose	1,0	1,0	0	1,0	3,0
12.	Cheminių reagentų dozatorius Preilos vandens gerinimo įrenginiuose	0	0	1,0	0	1,0
13.	Žoliapjovė	0	0	1,0	0	1,0
14.	Dujų analizatorius	0	0	0	3,0	3,0
15.	Rezervinio programinio valdiklio PLC-Bekhoff įsigijimas	0	1,0	0	0	1,0
16.	Programinis loginis valdiklis Preilos-Pervalkos II-o kėlimo siurblinei	2,0	0	0	0	2,0
17.	Rezervinis programinis loginis valdiklis nuotekų siurblinei	0	0,8	0	0	0,8
18.	pastotės TP - 14 automatinio rezervo įrengimas	0,8	0	0	0	0,8
Iš viso:		6,4	10,7	6,1	7,0	30,2

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkė

Inga Žilienė

### DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL UAB „NERINGOS VANDUO“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-09-27 Nr. O3E-461
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Inga Žilienė, Tarybos pirmininkė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	INGA ŽILIENĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-09-27 17:02:47 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žyme nurodytas laikas</b>	2019-09-27 17:02:53 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-09 09:56:02 – 2022-07-08 09:56:02
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, i.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26 14:15:33
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.10
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-09-27 17:22:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2019-09-27 17:22:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys