

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878
16 priedas

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
TERITORINIS SKYRIUS**
**ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE NAUDOJA GAMTINES (IR/AR BIO) DUJAS ENERGIJAI
GAMINTI, ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

(data) _____ Nr. _____

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____
(Pavedimo data, Nr.)

Patikrinimo pobūdis: planinis, neplaninis (nereikalingą išbraukti) _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____
(adresas, objekto pavadinimas)

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
1. Eksploatavimo organizavimas:					
1.1.	Ar vartotojai jiems priklausančias dujų sistemas eksploatuoja patys? (GDSVSET 59 p.)				
1.2	Ar Vartotojai turi sudarytas sutartis su eksploatavimo darbų paslaugas teikiančiais asmenimis? (GDSVSET 59 p.)				
1.3	Ar vartotojų sistemų dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbų paslaugas teikiantys asmenys (darbuotojai) atestuoti teisės aktų				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	nustatyta tvarka? (GDSVSET 60 p.)				
1.4	Ar eksploatuojančioje įmonėje parengti ir vadovo patvirtinti: (GDSVSET 12 p.)				
	1. Kvalifikuotų padalinių darbuotojų pareiginiai nuostatai				
	2. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos				
	3. Gaisrinės saugos instrukcijos				
	4. Darbų technologijos ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijos. (Įrenginių eksploatavimo instrukcijų rengti neprivaloma, jeigu yra gamintojų parengtos instrukcijos ar kiti dokumentai, reglamentuojantys įrenginių, įtaisų, prietaisų eksploatavimą (naudojimą).				
1.5	Ar kvalifikuotos tarnybos aprūpintos technine dokumentacija, medžiagomis, reikiamais mechanizmais, įrankiais, prietaisais, transporto, ryšių, asmeninėmis apsauginėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam dujų sistemų eksploatavimui užtikrinti? (GDSVSET 14 p.)				
2. Dujų sistemas eksploatuojančių asmenų atestavimas:					
2.1	Ar dujų sistemų eksploatavimo darbus atliekantys darbuotojai pagal jų pareiginius nuostatus ir				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	faktiškai atliekamą darbą atestuoti Taisyklių 1 priedo 14 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka? (GDSVSET 15–16 p.)				
2.2	Ar nebitinis vartotojas, turintis 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius, paskyręs už dujų sistemos eksploatavimą atsakingus asmenis, atestuotus teisės aktų nustatyta tvarka? (GDSVSET 58 p.)				
2.3	Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? (AT 2 p.)(atestatas eksploatacijai)				
2.4	Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie savo įmonėje atestuotus energetikos darbuotojus? (EOIĘDATA 35 p.)				
3. Darbų organizavimas:					
3.1	Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai atliekami pagal techninės priežiūros grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu? (GDSVSET 20 p.)				
3.2	Ar atlikti techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo darbai dokumentuojami arba fiksuojami				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	informacinėse sistemose? (GDSVSET 24 p.)				
3.3	Ar, priklausomai nuo darbų sudėtingumo ir jų atlikimo sąlygų, darbams vykdyti išduodami būtini dokumentai (užduotys, instrukcijos, paskyros)? (GDSNDBAADST 14 p.)				
3.4	Ar paskyros ir skiriamos užduotys registruojamos paskyrų ar užduočių darbų gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje registravimo žurnale ? (GDSNDBAADST 23 p.)				
3.5	Ar darbų organizavimo vadovai, darbų vadovai, darbuotojai, rengiantys darbų planus ir juos tvirtinantys, išduodantys paskyras, skiriantys darbų užduotis, tam turi eksploatuojančios įmonės įgaliojimus? (GDSNDBAADST 26 p.)				
	1. darbo sutartis				
	2. įsakymus, potvarkius				
	3. pareiginius nuostatus				
3.6	Ar Potencialiai pavojingiems valstybės registre įregistruotiems įrenginiams privaloma tvarka atliekamas techninės būklės tikrinimas? (GDSVSET 30 p.)				
4. Techninė dokumentacija:					
4.1	Ar prieš pradėdant eksploatuoti dujų sistemas ar jų įrenginius, buvo parengti: (GDSVSET 39 p.)				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	1. Dujotiekių, dujotiekių įrenginių techniniai pasai				
	2. Dujotiekio įrenginių schemose pažymėti visi įrenginiai, įtaisai, jų dalys				
4.2	Ar techniniuose pasuose yra įrašai apie atliktus remonto (išskyrus GDSVSET 150.6–150.9 punktuose numatytus darbus) ar rekonstravimo darbus, dujotiekių prijungimo, suvirinimo, derinimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus? (GDSVSET 40 p.)				
4.3	Ar darbų technologijos ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijose nurodomi: (GDSVSET 41; 42 p.)				
	1. Įrenginių veikimo parametrai, jų parengimo paleisti, leidimo, veikimo, stabdymo ir priežiūros tvarka esant normaliam ar avariniam veikimo režimui, privalomi darbų ir gaisrinės saugos reikalavimai, darbų kokybės tikrinimo būdai ir priemonės				
	2. instrukcijos, technologinės schemas peržiūrimos ir koreguojamos išgaliojus naujiems arba pakeitus teisės aktus, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama, pradedant naudoti naujus įrenginius, medžiagas,				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	prietaisus, naujas darbo ir darbų saugos priemonės?				
5. Techninė priežiūra gamtinių dujų sistemoms :					
5.1	Ar dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami nustatytu periodiškumu ir apimtimi? (GDSVSET 86 p.)				
5.2	Ar dujotiekių techninės priežiūros darbai atliekami ne rečiau kaip Taisyklių 2 priedo 1 lentelėje nurodytu periodiškumu?				
	1. Požeminių dujotiekių techninės priežiūros darbai (GDSVSET 73 p.)				
	2. Antžeminių dujotiekių techninės priežiūros darbai (GDSVSET 77 p.)				
	3. Uždarymo įtaisų techninė priežiūra vykdoma pagal gamintojų nurodymus ir (ar) eksploatuojančių asmenų nustatytus techninės priežiūros darbus (GDSVSET 78 p.)				
	4. Šulinių ir šuliniuose įrengtų uždarymo įtaisų (GDSVSET 79 p.)				
5.3	Ar laikomasi pastatų dujotiekių techninės priežiūros periodiškumo nurodyto Taisyklių 2 priedo 4 lentelėje:				
	1. Patikrinama dujotiekių antikorozinės dangos būklė, jeigu reikia, dujotiekiai nudažomi; (GDSVSET 101.2 p)				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
	2. Patikrinamas pastatų dujotiekių sandarumas pagal Taisyklių XIII skyriuje nustatytus reikalavimus (GDSVSET 101.3 p.)				
5.4	Ar atliekama pastatų, kuriuose įrengti dujiniai prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai, degimo oro tiekimo, degimo produktų šalinimo, vėdinimo sistemų techninė priežiūra? (GDSVSET 106 p.)				
5.5	Ar periodiškai tikrinami ir valomi dūmtraukiai ir jungiamieji dūmtakių vamzdžiai? (GDSVSET 107 p.)				
5.6	Ar dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtakių vamzdžių tikrinimo rezultatai įforminti aktu? (GDSVSET 110 p.)				
5.7	Ar Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinė patikra atliekama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijos ministerijos nustatytais terminais? (GDSVSET 113 p.)				
5.8	Ar ant matavimo priemonės, rodančios matuojamąjį dydį, korpuso ar skalės (arba pritvirtintos plokštelės) yra žyma (užrašas), rodanti didžiausią leistiną darbinę matuojamo dydžio vertę. Šias žymas daryti ant matavimo priemonių stiklų draudžiama (GDSVSET 119 p.)				
6. Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:					

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
6.1	Ar avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus) skirstymo sistemose lokalizuoja ir likviduoja šias sistemas eksploatuojanti įmonė? (GDSVSET 45.3 p.)				
6.2	Ar turi parengtus personalo veiksmų planus avarijų, sutrikimų lokalizavimui? (GDSVSET 48 p.)				
6.3	Ar avarijų ir sutrikimų lokalizavimo veiksmai peržiūrimi ir koreguojami įsigaliojus naujiems ar pasikeitus taisyklių, norminių teisės aktų reikalavimams, pasikeitus darbo sąlygoms, pareikalavus valstybinėms kontroliuojančioms institucijoms? (GDSVSET 48 p.)				
	7. Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka				
7.1	Ar statinio naudotojas paskyręs statinio techninį prižiūrėtoją ūkio būdu arba sutarties pagrindu? (SI 48 str. 1 dalis)				
7.2	Ar vykdant statinio techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? (SI 48 str. 5 dalies 1 p.)				
7.3	Ar vykdant statinio techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? (SI 48 str. 5 dalies 3 p.)				
7.4	Ar yra statinio techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? (SI 50 str. 1 dalis)				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu / Netikrinta	
		x	x	x	
7.5	Ar yra statinio techninės priežiūros žurnalas? (SI 50 str. 1 dalis)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. [AT](#) – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
2. [GDSVSET](#) – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82;
3. [GDSNDBAADST](#) – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191;
4. [EOIJEDATA](#) – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
5. [SI](#) – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma pažeidžiant šio patikrinimo akto _____ punkte (-uose) nurodyto (-tų) teisės akto (-tų) nuostatos (-tų) reikalavimą (-mus).

Veikla vykdoma nepažeidžiant šiame patikrinimo akte nurodytų teisės aktų nuostatų reikalavimų.

(VERT pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Susipažinau:

(Ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)