

DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS TINKLAIS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMŲ DERINIMO

UAB „Ignitis“ (toliau – Bendrovė) susipažino su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. rugsėjo 26 d. paskelbtu AB „Energinės skirstymo operatorius“ generalinio direktoriaus įsakymo dėl „Dėl AB „Energinės skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo atnaujinimo“ projektu (toliau – Aprašas) ir teikia šias pastabas:

1. Aprašo 5 punkte yra išdėstyti „*pagrindiniai elektrinių prijungimo prie elektros tinklų etapai, vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir susijusių teisės aktų nuostatomis*“ ir prie šių etapų 5.4. punkte yra numatytas etapas „*prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas*“.

Pastebime, kad šioje vietoje visiškai neaišku, apie kokių prevolių užtikrinimą yra kalbama, todėl siūlome detalizuoti, patikslinant, kokių prevolių užtikrinimą konkrečiai reikės pateikti bei kokiais terminais.

2. Aprašo 17 punkte nustatyta, kad „*Remdamasis gamintojo pateikta informacija, operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų ir informacijos, nurodytų šio Aprašo 10 ir 11 punktuose, gavimo dienos išduoda gamintojui išankstines prijungimo sąlygas*“.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame punkte nurodytas terminas pailgėja, nes iki šio pakeitimo buvo 15 darbo dienų. Kyla klausimas, dėl kokių objektyvių priežasčių ilginamas terminas, nes šio termino ilginimas turi tiesioginės įtakos ir viso proceso trukmei.

3. Aprašo 25 punkte numatytas, kad *Tinklų operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos su gamintoju pasirašyti ketinimų protokolą.* Ir toliau pateikiamas sąrašas elementų, kurie privalo būti ketinimų protokole. Aprašo 25.1 punkte nurodomas vienas iš Ketinimo protokolo sudėtinių elementų „*terminas, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus dokumentus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai leidimui gaminti elektros energiją gauti*“.

Manome, kad nusistatyti konkretų terminą nėra pagrįsta, nes iki prašymo gauti leidimą gaminti, pagal teisės aktų reikalavimus privaloma gauti 3 Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą. Pažymime, kad negalime kontroliuoti Tarybos atliekamų veiksmų ir terminai gali būti pratęsti, todėl negalime įsipareigoti konkrečiam terminui Ketinimų protokole. Taip pat lieka neaiškios pasekmės, kurios gali kilti, jei prašymas gauti leidimą gaminti nebus pateiktas suderintu terminu.

Atsižvelgiant į tai, siūlome terminą, per kurį gamintojas įsipareigoja pastačius elektrinę kreiptis į Tarybą dėl elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos.

4. Aprašo 25.8. punkte numatytas dar vienas Ketinimų protokolo elementų „savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimas, kad planuojamos nurodytos galios ir tipo elektrinės įrengimas ar statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galimi“.

Pažymime, kad nėra aišku, kokiomis sąlygomis šis punktas bus taikomas saulės elektrinėms.

Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti, kokioms konkrečiai elektrinėms šis reikalavimas taikomas.

5. Aprašo 27 punkte numatyta, kad „*Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW.*“

Neaišku, kokiais objektyviais paskaičiavimais pagrįsta nurodyta 15 Eur už 1kW suma, kodėl nepateikiamas alternatyvus vertės skaičiavimo metodas.

Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti prevolių užtikrinimo dydį pagrindžiant jo skaičiavimą ir konkretizuojant pačius prevolių užtikrinimo galimus būdus bei nustatant galimas prevolių įvykdymo užtikrinimo skaičiavimo alternatyvas.

6. Aprašo 49.1.punkte nustatyta, kad „*elektros energijos įrenginiai ir su jais susijusi įranga yra saugūs ir patikimi, taip pat neturės neigiamos įtakos elektros tinklams, prie kurių šie įrenginiai prijungti, ar nesudarys prielaidų tokiai neigiamai įtakai atsirasti*“.

Įvertinant aplinkybę, kad nenurodoma pateikti jokių techninių parametrų apie elektrinę, norint gauti leidimą plėtoti, kyla klausimas, koku pagrindu bus įvertinama ar įrenginiai yra saugūs ir patikimi, atitinkantys aplinkosaugos reikalavimus ir kt.

Atsižvelgiant į tai siūlome patikslinti, kad turi būti reikalaujama pateikti techninius elektrinės parametrus, kai teikiamas prašymas dėl leidimo plėtoti elektrinę gavimo, o Apraše taip pat nustatyti aiškius bei objektyvius kriterijus, kuriais vadovaujantis vertinamas įrenginių patikimumas, saugumas ir kt.

Laikinais pavaduojantis Generalinį direktorių
Finansų ir veiklos palaikymo tarnybos
direktorius

Artūras Bortkevičius



J. Jacikas, tel. +370 699 32874, el. p. justas.jacikas@ignitis.lt
Ž. Kulėšė, tel. +370 688 71590, el. p. zivile.kulese@ignitis.lt