

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO
ELEKTROS SKYRIUS**

Teikti Komisijos posėdžiui
Komisijos narys
Renatas Pocius

2018-09-14

**PAŽYMA
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2017 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMU NR. O3E-576 „DĖL VARTOJIMO GINČO
TARP IR AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
NAGRINĖJIMO“ AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NUSTATYTO
ĮPAREIGOJIMO ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO**

2018 m. rugsėjo 14 d. Nr. O5E-224
Vilnius

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 2 punktu ir 5 dalimi bei Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – VTAĮ) 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo įmonių ginčus dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje, nepriskirtus Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (toliau – Energetikos inspekcija).

Komisija 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-576 „Dėl vartojimo ginčo tarp ir AB „Enerģijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo“ (toliau – Nutarimas) 13.1 papunkčiu konstatavo, kad AB „Enerģijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) nevykdė teisės aktuose nustatytos pareigos rekonstruoti tinklus, kad jie atitiktų standarto LST EN 50160 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“¹ ir kitus kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Atsižvelgdama į tai, bei vadovaudamasi VTAĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių, patvirtintų Komisijos 2016 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3-56 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“, 61.1 papunkčiu, Komisija Nutarimo 14.2 papunkčiu įpareigojo Bendrovę per 40 kalendorinių dienų nuo Nutarimo priėmimo dienos atnaujinti tvarką, pagal kurią Bendrovė atlieka skaičiuojamosios galios ir įtampos nuostolių skaičiavimus, atsižvelgiant į Energetikos inspekcijos išvadą, jog šiuo metu Bendrovės taikoma skaičiuojamųjų įtampos nuostolių nustatymo praktika yra per griežta, t. y. atliekant faktinius įtampos nuostolių matavimus yra gaunami 50 % mažesni dydžiai nei atliekant skaičiuojamuosius įtampos nuostolių matavimus, kas atitinkamai leidžia Bendrovei išduoti naujiems vartotojams per griežtas prijungimo sąlygas.

Pažymėtina, jog Komisija 2018 sausio 19 d. gavo Bendrovės 2018 m. sausio 18 d. raštą Nr. 3021-SK-55 „Dėl informacijos pateikimo“ (reg. Nr. R1-664; toliau – Raštas), kuriuo Bendrovė prašė pratęsti Nutarimo 14.2 papunktyje nurodyto įpareigojimo, tai yra per 40 kalendorinių dienų atnaujinti tvarką, pagal kurią Bendrovė atlieka skaičiuojamosios galios ir įtampos nuostolių skaičiavimus, vykdymo terminą iki 2018 m. liepos 31 d.

¹ 4.2.2.1 papunktis: esant normaliajam režimui, išskyrus pertrūkių periodus, maitinimo įtampos kitimai neturi viršyti nominaliosios įtampos $U_n \pm 10\%$.

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad Bendrovė Rašte nurodė, jog Bendrovė planuoja atlikti natūrinius matavimus elektros tinkluose skirtingais metų sezonais (žiemos ir pavasario) ir atsižvelgiant į gautus rezultatus parengti rekomendacijas Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), pakeitimui bei teikti šias rekomendacijas svarstyti Energetikos ministerijai, 2018 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. O3E-46 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3E-576 „Dėl vartojimo ginčo tarp ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo“ AB „Energijos skirstymo operatorius“ nustatyto įpareigojimo įvykdymo termino pratęsimo“ (toliau – Nutarimas II) pratęsė Nutarimo 14.2 papunktyje nustatyto įpareigojimo atnaujinti tvarką, pagal kurią Bendrovė atlieka skaičiuojamosios galios ir įtampos nuostolių skaičiavimus, įvykdymo terminą iki 2018 m. liepos 31 d. bei įpareigojo Bendrovę, pasibaigus Nutarimo II 1 punkte nurodytam terminui, per 30 kalendorinių dienų informuoti Komisiją apie Nutarimo 14.2 papunktyje nustatyto įpareigojimo įvykdymą.

Pažymėtina, jog Komisija 2018 m. liepos 3 d. gavo Bendrovės 2018 m. liepos 3 d. raštą Nr. 18SK-AT-403 „Dėl informacijos pateikimo“ (reg. Nr. R1-5576; toliau – Raštas II), kuriuo Bendrovė, atsižvelgdama į tai, jog dėl Metodikos atnaujinimo užsitęsė specifinio viešojo pirkimo darbai ir rangovo parinkimas, prašė pratęsti Nutarimo 14.2 papunktyje nurodyto įpareigojimo vykdymo terminą iki 2018 m. rugsėjo 28 d.

Bendrovė Rašte II taip pat nurodė, jog viešojo pirkimo konkursą laimėjo rangovas UAB „Energy Advice“ (toliau – Rangovas), su kuriuo Bendrovė 2018 m. birželio 18 d. pasirašė rangos darbų sutartį. Rangovas pagal parengtą veiksmų planą iki 2018 m. rugsėjo 28 d. turi atlikti rangos darbus ir suderinti Metodikos pakeitimo projektą su Energetikos ministerija.

Pažymėtina, jog Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad Metodikos pakeitimo projektas 2018 m. rugsėjo 4 d. buvo pateiktas derinti Energetikos ministerijai, o 2018 m. rugsėjo 13 d. Energetikos inspekcijai bei įvertindama laikotarpį, per kurį Energetikos ministerija gali patvirtinti Metodikos pakeitimo projektą, 2018 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 18SK-AT-500 „Dėl patikslinančios informacijos pateikimo“ (reg. Nr. R1-7622, toliau – Raštas III) patikslino Rašte II nurodytą terminą, prašydama pratęsti Nutarimo 14.2 papunktyje nurodyto įpareigojimo vykdymo terminą iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius (toliau – Elektros skyrius), atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, mano, jog Bendrovės prašymas atidėti Nutarimo 14.2 papunktyje nustatyto įpareigojimo įvykdymo terminą iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra pagrįstas.

Elektros skyrius, įvertinęs Bendrovės Rašte II ir Rašte III pateiktą informaciją, taip pat vadovaudamasis Energetikos įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Komisijai siūlo:

1. Pratęsti Nutarimo 14.2 papunktyje nustatyto įpareigojimo atnaujinti tvarką, pagal kurią Bendrovė atlieka skaičiuojamosios galios ir įtampos nuostolių skaičiavimus, įvykdymo terminą iki 2018 m. gruodžio 31 d.

2. Įpareigoti Bendrovę, pasibaigus šios pažymos 1 punkte nurodytam terminui, per 30 kalendorinių dienų informuoti Komisiją apie Nutarimo 14.2 papunktyje nustatyto įpareigojimo įvykdymą.

PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3E-576 „Dėl vartojimo ginčo tarp ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo“ AB „Energijos skirstymo operatorius“ nustatyto įpareigojimo įvykdymo termino pratęsimo“ projektas, 1 lapas.