

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS  
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO  
ŠILUMOS GAMINTOJŲ IR KONKURENCIJOS SKYRIUS**

Teikti Komisijos posėdžiui  
Komisijos narė  
Viktorija Sankauskaitė

2018-11-13

**PAŽYMA  
DĖL VILNIAUS MIESTO TAIKOS G. 213 IR TAIKOS G. 215 DAUGIABUČIŲ NAMŲ  
SAVININKŲ PASIŪLYTO ŠILUMOS PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODO NR. 22V  
DERINIMO**

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. O5E-300  
Vilnius

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis, patvirtintomis Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“, bei atsižvelgdamas į UAB „Šilėja“ 2018 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. R3-A-356 pateiktą prašymą derinti Vilniaus miesto Taikos g. 213 ir Taikos g. 215 daugiabučių namų savininkų pasiūlyto šilumos paskirstymo dalikliais metodo Nr. 22V (prašyme buvo Nr. 21V) projektą (toliau – Metodo Nr. 22V projektas), parengė nutarimo „Dėl Vilniaus miesto Taikos g. 213 ir Taikos g. 215 daugiabučių namų savininkų pasiūlyto šilumos paskirstymo dalikliais metodo Nr. 22V derinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Metodo Nr. 22V projektas parengtas šilumai paskirstyti daugiabučiuose namuose, esančiuose Taikos g. 213 ir Taikos g. 215, Vilniuje (toliau kartu – Pastatai). Pastatuose įrengta netipinė šilumos apskaitos sistema. Pastatai turi vieną bendrą šilumos punktą, kuriame kartu su įvadiniu atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu įrengti 2 papildomi šilumos subskaitikliai, matuojantys šilumos kiekius naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms atskirai pastatui Taikos g. 213 ir pastatui Taikos g. 215. Visuose pastato Taikos g. 215 butuose įrengti šilumos dalikliai, todėl šilumos kiekis šio pastato butų naudingajam plotui šildyti paskirstomas vertinant daliklių rodmenis. Kadangi pastatas Taikos g. 213 šilumos daliklių neturi, šilumos kiekis šildymui paskirstomas proporcingai šio pastato butų naudingiesiems plotams.

Komisija, išnagrinėjusi Metodo Nr. 22V projektą, trūkumų nenustatė.

Komisija 2018 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. R2-(ŠGK)-2077 kreipėsi į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) su prašymu pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Metodo Nr. 22V praktinio taikymo galimybių. Bendrovė 2018 m. spalio 30 d. raštu Nr. SD-6342 pasiūlė į Metodo Nr. 22V projekto 9.1.4 papunktį įtraukti rezultatinio vertinimo veiksnio nustatymo priedus, koeficientams  $k_C$  ir  $k_{LAF}$  nustatyti. Kadangi Metodas Nr. 22V yra vartotojų parengtas individualus šilumos paskirstymo metodas, Komisijos nuomone, koeficientai  $k_G$ ,  $k_C$  ir  $k_{LAF}$  gali būti nustatomi individualiai, atitinkamai paimant juos iš Taikos g. 215 namo šilumos daliklių įrengimo projekto duomenų.

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius siūlo Komisijai pritarti Nutarimo projektui – suderinti Metodą Nr. 22V.

PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo „Dėl Vilniaus miesto Taikos g. 213 ir Taikos g. 215 daugiabučių namų savininkų pasiūlyto šilumos paskirstymo dalikliais metodo Nr. 22V derinimo“ projektas, 6 lapai.

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas

Aleksandr Nasyr

Į posėdi kviečiami AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Šilėja“ atstovai.