

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
ŠILUMOS KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Teikti Komisijos posėdžiui
Komisijos pirmininko pavaduotojas
Jonas Makauskas

2019-06-07

**PAŽYMA
DĖL UAB „ELEKTRŲNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2018 METŲ INVESTICIJŲ**

2019 m. birželio 7 d. Nr. O5E-158
Vilnius

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). Jeigu šios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Komisija, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) 2019 m. sausio 18 d. raštu Nr. S-19-0052 „Dėl faktiškai 2018 metais atliktos šilumos investicijos derinimo“ Komisijai pateikė derinti 2018 metais atliktą investiciją. Investicija pateikta derinti, vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas) (pagal 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunktį, taikoma Aprašo redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 1 d.), 12 punktu, kuriame numatyta, kad įmonės parengia ir pateikia Komisijai suderinti planuojamo laikotarpio investicijas bei per ataskaitinį laikotarpį atliktas investicijas. Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsnį investiciniai planai yra derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Teikiamos derinti investicijos yra suderintos Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V.TS–268 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2017–2020 metų reguliuojamos veiklos investicijų plano papildymo derinimo“ (pridedama).

Pateikta derinti investicija viršija Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje numatytą ribinę sumą, tokioms investicijoms taikomi Aprašo 9 punkto reikalavimai. Investicijos pagrindimas atitinka Aprašo 9 punkto reikalavimus.

Bendrovės pateiktos derinti nagrinėtinos investicijos suma yra 13,21 tūkst. Eur.

1. Investicijų derinimas

Aprašo 12 punkte numatyta, kad faktiškai įvykdytos ir planuojamos investicijos Komisijai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki vėliausio reguliuojamų kainų artimiausio planuojamo koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Bendrovės pateikta Komisijai derinti 2018 metų investicija yra parodyta 1 lentelėje.

1 lentelė. Bendrovės pateikta Komisijai derinti 2018 metų investicija

Investicijos pavadinimas	Investicijos suma (tūkst. Eur)
Šiluminės trastos rekonstrukcija nuo kameros K-133 iki Draugystės g. 20, Elektrėnai.	13,21

Teikiama derinti investicija buvo finansuota Bendrovės nuosavomis lėšomis.

Investicijos metu Bendrovė Elektrėnų mieste rekonstravo šilumos tiekimo veikloje naudojamą susidėvėjusią 150 mm diametro šilumos trasą. Rekonstruojama šilumos trasa pastatyta 1980 metais, jos ilgis – 57 m. Rekonstrukcijos metu susidėvėję nepraeinamuose kanaluose pakloti vamzdynai buvo pakeisti tokio pat ilgio ir optimizuoto 100 mm diametro bekanaliu būdu paklojamais iš anksto šilumos izoliacija izoliuotais vamzdynais. Bendrovės pateiktais duomenimis dėl šilumos trastos rekonstravimo planuojama, kad metiniai šilumos nuostoliai sumažės vidutiniškai 9,5 MWh. Sumažėjus šilumos nuostoliams atitinkamai sumažės kintamos šilumos gamybos sąnaudos, kurios skirtos 9,5 MWh šilumos pagaminti. Bendras metinių kintamų sąnaudų sumažėjimas dėl investicijos yra 0,3 tūkst. Eur.

2. Investicinių projektų derinimas ir vertinimas

Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Aprašo III skyriuje. Vadovaujantis Aprašo IV skyriumi, Komisija, vertindama investicijų projektą, atsižvelgia į investicijos dydį ir į tai, ar įgyvendinant investicijas bus užtikrintas pakankamas energetikos įmonės finansinis pajėgumas. Komisija, priklausomai nuo investicijos dydžio bei pirminės paskirties, vertina investicijų projektą atsižvelgdama į projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinį projekto pagrindimą ir ekonominį projekto įvertinimą.

Atsižvelgiant į pirminę investicijos paskirtį pagal Aprašo 49.1 papunktį, pateikta derinti investicija skirta saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti. Investicijos vertinamos, atsižvelgiant į Aprašo 1 priedo lentelę „Energetikos įmonės investicijų vertinimo kriterijai“ (toliau – Lentelė).

Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais, suskaičiuotas vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 2,25 – tai yra daugiau už Komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-203 „Dėl 2017 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę (1,66 balo) šilumos ūkio sektoriui. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.

2.1. Investicijos vertinimas:

Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicija vertinama kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atnaujinimui, šilumos tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.

Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai, suskaičiuotas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, parodytas 2 lentelėje.

2 lentelė. Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019 m. – 2048 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001

Investicija didina šilumos kainą, tačiau yra būtina esamų sistemų atnaujinimui bei tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti. Aprašo Lentelėje nurodyta, kad investicijoms esamų sistemų atnaujinimui ir šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti finansinės vidinės gražos normos ir finansinės grynosios dabartinės vertės kriterijai nevertinami, todėl siūloma nagrinėjamą investiciją derinti.

3. Išvados

Vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprašu, siūloma pritarti Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam nutarimo projektui.

PRIDEDAMA:

1. Komisijos nutarimo „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2018 metų investicijų“ projektas, 1 lapas;

2. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. V.TS–268 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2017–2020 metų reguliuojamos veiklos investicijų plano papildymo derinimo“ nuorašas, 2 lapai.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Almas Rupšlaukis

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai, el. p. administracija@eku.lt;
2. Elektrėnų savivaldybės atstovai, el. p. administracija@elektrenai.lt